eurofins

Laboratoire habilité par le Ministère chargé de la santé en application de l'article R*. 1321-52 du code de la santé publique

ATTESTATION DE CONFORMITE SANITAIRE (ACS)

Certificate of sanitary conformity

Conformément à l'arrêté du 29 mai 1997 modifié et aux circulaires du Ministère de la Santé DGS/VS4 n° 99/217 du 12 avril 1999 et DGS/VS4 n° 2000/232 du 27 avril 2000

Coordonnées du demandeur / ***Contact details of the ACS owner*** **:**	**Nom(s) commercial(aux) du produit fini /** ***Commercial name(s) of the finished product*** **:**
MARRAKECH FOURNITURE EQUIPEMENT **Q-I Sidi Ghanem - Lot 89 Marrakech** **40000 Marrakech** **MAROC**	**TUBE PVC PRESSION** **destiné à l'eau potable**

Type de produit fini / ***Type of finished product*** **:**

- ■ tube / *pipe*
- ☐ réservoirs / *storage systems*
- ☐ joint / *seal, gasket, o-ring…*
- ☐ revêtement pour tubes / *coating for pipes*
- ☐ produits pour réservoirs / *products for storage systems*
- ☐ composant d'accessoires / *accessories components*
- ☐ produit de jointoyage / *sealing product*
- ☐ raccord et manchon / *fittings*
- ☐ autre / *other* :

Nature du matériau / ***Type of material*** **:**

- ■ polychlorure de vinyl **PVC**
- ☐ polybutylène **PB**
- ☐ éthylène-propylène **EPDM**
- ☐ PVC surchloré **PVC-C**
- ☐ polyamide **PA**
- ☐ butadiène-acrylonitrile **NBR**
- ☐ polyéthylène **PE**
- ☐ polytétrafluoroéthylène **PTFE**
- ☐ autre / *other* :
- ☐ polyéthylène réticulé **PEX**
- ☐ acrylonitrile-butadiène-styrène **ABS**
- ☐ polypropylène **PP**
- ☐ à base de résine époxydique / *epoxy resin*

Température(s) d'utilisation / ***Temperature(s) for the use*** **:**

- ■ Eau froide / *Cold water*
- ☐ Eau chaude / *Warm water*
- ☐ Eau très chaude / *Hot water*

Commentaires / ***Comments*** **:**

Couleur du matériau / *Material color* : Gris / *Grey*

N° de dossier attribué par le laboratoire habilité / ***File reference :*** **23 MAT NY 030**

Formulation chimique / ***Chemical formulation*** **:**

Vérifiée par le laboratoire et conforme aux listes positives / *Checked by the laboratory and conform to the positive lists*

Essais de migration réalisés selon les normes NF EN 1420, NF EN 13052-1 & NF EN 12873-1 ou -2:

Migration tests performed according to the standards NF EN 1420, NF EN 13052-1 & NF EN 12873-1 or -2 :

Rapport S/V testé / *S/V tested ratio* : 10,45 dm^{-1}

Facteur de conversion associé / *Associated conversion factor* : 20 day/dm

Date des essais / *Tests date* : du 15 mai au 29 juin 2023 / *from May 15 to June 29, 2023.*

Commentaires : Les essais d'inertie n'ont fait apparaître aucune anomalie. Les résultats sont conformes aux critères d'acceptabilité fixés en annexe 1.

Comments : The migration tests do not bring out any anomaly. The results are in accordance with the acceptance criteria set out in annex 1.

Attestation délivrée par / ***Certificate issued by*** **:**

Lisa Führmann — Signature :

Coordinatrice de projets clients / *Analytical Service Manager*

A la date du / *Date of issue* : 10 août 2023

Date d'expiration de l'ACS / *Expiry date :* 10 août 2028

Commentaires / *Comments* : /

EUROFINS DISPOSITIFS AU CONTACT DE L'EAU FRANCE
Rue Lucien Cuénot - Site Saint-Jacques II
54320 Maxéville, France
Tél : 03 83 50 36 17
SIRET : 844 974 014 00020 - N° TVA : FR05 844 974 014